ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΜΙΩΝ

Α	Β,η,Β
Γ	Δ

Α : ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ
Β : ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΟΥ (cm)
Β' (ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ Π2): ΠΛΑΤΟΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (mm) x ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΚΟΠΩΝ x ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ (m)
Γ : ΠΛΗΘΟΣ ΟΜΟΙΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ
Δ : ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΜΙΟΥ (m³/h)

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Π1	ΣΤΟΜΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ DAMPER - ΕΝΔ, ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ "Ο4"
Π2	ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΑ ΦΟΡΤΙΑ, ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ - ΕΝΔ, ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ "Β1"
Ε1	ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ DAMPER - ΕΝΔ, ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ "Ο4"
Ε2	ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΛΙΣΗΣ 45°ΜΕ DAMPER - ΕΝΔ, ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ "ΤΕΠ"
Α	ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΜΟΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ "ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΙΤΑ - ΕΝΔ, ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ "ΒΝ"

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ: ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ / ΝΟΠΟΥ	
	ΤΟΜΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ
	ΤΟΜΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΥΠΟΠΙΕΣΗ
20x15	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ cm)
	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
Φ15	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 15 cm
Φ25	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25 cm
FD / SMFD / VD / MVD / GD	ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΚΑΪΑΣ (FIRE DAMPER), ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ - ΚΑΠΝΟΥ, VOLUME DAMPER , MOTORIZED VOLUME DAMPER, GRAVITY DAMPER.
SD	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ "ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ" ΜΕ SPLIT DAMPER
	ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙ
	ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (ΑΝΟΙΚΤΗ, ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ, ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ)
	ΔΙΠΛΕΥΡΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ή ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ / ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ή ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
ΟΨΗ ΚΑΤΟΨΗ ΟΨΗ ΚΑΤΟΨΗ	ΑΝΟΔΟΣ / ΚΑΘΟΔΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ("ΣΙΓΜΑ" ή "S") ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ , ΚΩΝΟΣ - "ΣΙΓΜΑ"
	ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ - ΚΥΚΛΙΚΟ
	ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ή ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ - ΚΥΚΛΙΚΟ
	ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ , ΕΠΙΣΤΡΟΓΗΣ , ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ , ΝΟΠΟΥ ΑΕΡΑ, ΜΕ DAMPER
60m³/h 60m³/h 60m³/h	ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 60 m³/h , ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
S	VOLUME DAMPER
H	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΕΝΔ, ΤΥΠΟΥ ALDES ή TROX
MFD	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΚΑΪΑΣ (MOTORIZED FIRE DAMPER)

10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
0			Ν.Μ.	Π.Π.
ΑΡ. ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: RAYCAP

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΘΕΣΗ: Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ - Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΚΛΙΜΑΚΑ	ΤΥΠΟΠΡΟΣ/ΦΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΑΝΑΘ.	Α/Α ΣΧΕΔΙΟΥ
1:100		ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022	1348_KA-02_[ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ_ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ]_R0.dwg	00	ΚΑ-02

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ARKGLL - ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Ε.
ΧΙΟΥ 28 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΚ 15562
ΤΗΛ: 210 6564450-51, FAX: 210 6564452, e-mail: arkgll@otenet.gr

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Κ. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 18, ΤΚ 11473, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 6459575, e-mail:info@ppastructurals.gr

ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ε.Τ.Ε.ΜΕ. Ε.Π.Ε.
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 59 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15233
ΤΗΛ: 210 6826991, FAX: 210 6821722, e-mail: elteme@otenet.gr

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΥ
Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
ΣΚΟΥΦΑ 38, ΤΚ 10672, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3380642 , e-mail: hpangalou@elandscape.gr

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ.Ε.Π.Ε.
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 59
Τ.Κ. 15233 ΤΗΛ. 210 6826991
ΑΦΜ: 094170569 - ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ