

ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
ΣΥΜΒΟΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ S12zn Ø8mm ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑ 1m
	ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ S12zn Ø10mm (πχ ΑΓΩΓΟΣ Νο 04) ΕΓΚΙΒΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
	ΑΓΩΓΟΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ S12zn #30x3.5mm ΕΓΚΙΒΟΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑ 2m
	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ S12zn ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ
	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ S12zn #30x3.5mm

10					
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
0					
ΑΡ. ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ		Μ.Μ.	Π.Π.
				ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: **ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ**

ΔΟΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **RAYCAP**

ΕΡΓΟ: **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ**

ΘΕΣΗ: **Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ - Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ  
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ**

ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**



ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΚΑΤΟΦΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ  
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

ΚΑΜΑΚΑ	ΤΗΡΗΣΙΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΝΑΘ.	Α/Α ΣΧΕΔΙΟΥ
1:100	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022	15/04/2022	ΤΜΗΜΑ ΔΕΛΤΑ (ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΦΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ)_R6.dwg	00	<b>ΑΛ-01</b>

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	<b>ARKGLL - ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Ε.</b> Κ. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 18, ΤΚ 11473, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6564450-51, FAX: 210 6564452, e-mail: arkgl@otenet.gr
ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	<b>ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ. Ε.Π.Ε.</b> Α. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 59 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΚ 15233 ΤΗΛ: 210 6528851, FAX: 210 6527722, e-mail: elteme@otenet.gr
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΟΥ	<b>Ε. ΠΑΓΚΑΛΟΥ &amp; ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.</b> ΣΚΟΥΦΑ 38, ΤΚ 10672, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 3389542, e-mail: epagkalou@landscape.gr

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
**ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ.Ε.Π.Ε.**  
ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ 59  
Τ.Κ. 15233 ΤΗΛ: 210 6528851  
ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 3389542 - FAX: 210 3389542

